

Elektroschema
Schéma électrique
Schema elettrico



Anlage
Installation
Impianto


Auftrag Nr.
No de commande
N° ordine

Das Installationsmaterial, sowie alle Anschlüsse und Erdungen müssen der EN 60335-1 + EN 60335-2-102 und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
Le Matériel d' installation ainsi que les connections et les mises à la terre doivent être conforms aux EN 60335-1 + EN 60335-2-102 et prescriptions locals.
Il materiale, come pure i raccordi e le messe a terra, devono corrispondere alle prescrizioni locali e alle EN 60335-1 + EN 60335-2-102

Wärmeerzeugertyp Type de producteur de chaudière Tipo di produttore di calore	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Wärmeerzeuger-Ausführung Version de producteur de chaleur Versione di produttore di calore	Standard 4-B-C
Schema Artikelnummer Art. No. de schéma Art. N° schema	3723983


Anlage / Blatt - Verzeichnis:	A	1, 2
Annexe / page - liste:	B	1-6
Impianto / Elenco Fogli	P	1-5

Achtung: Funktionsschema nur für den Elektriker gültig!
Attention : Modèle de fonction seulement pour l'électricien valable!
Attenzione: Modello di funzione soltanto per l'elettricista valido!



Legende Légende Legenda	RG	Raumgerät (Option) Appareil d'ambiance (Option) Comando a distanza (Opzione)	Q14	Zubringerpumpe (Option) Pompe de transporteur (Option) Pompe de trasportatore (Opzione)	B10	Schienenvorlauffühler Sonde de temp. départ du rail Sonda termica mandata esterna	B9	Aussenfühler Sonde extérieure Sonda esterna	STB	Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option) Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option) Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Opzione)
	Y15	Hauptgasventil (Option) Vanne de sécurité gaz (Option) Valvola gas principale (Opzione)	N6	Wandgehäuse AVS75.390 (Option) Boîtier parois AVS75.390 (Option) Cassa parete AVS75.390 (Opzione)	Y1	Mischerantrieb Entraînement de mélange Comando valvola miscelazione	Y5	Kesselkreispumpe Pompe de by-pass Pompa misc. caldaia		
	M2	Zuluftventilator (Option) Ventilateur refoulant (Option) Ventilatore che respinge (Opzione)	1S10	Wasserdruckwächter (Option) 1S11	B1	Vorlauffühler Sonde de départ Sonda mandata	EG	Expansionsgefäß Vase d'expansion Vaso d'espansione		
	S2	Strömungswächter (Option) Garde de courant (Option) Flussostato (Opzione)	1F9	Temperaturbegrenzer (Option) Sécurité chaudière (Option) Temperatura caldaia (Opzione)	Q2	Mischerkreispumpe Pompe de circulation Pompa di circolazione				

a				Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2
b								Bez./Des.1	Funktionsschema		=A			
c				Gepr. Contr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.2	Standard 4-B-C		Schema/Draw	K 01.1.0842	Total Bl./Pg	13
d														
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name								



Achtung Kesselschaltfeld hat Spannung wenn Steuerschalter S1 auf Aus ist
Attention Chaudière fonct. lorsque l'interrupteur S1 est éteint
Attenzione Caldaia funz. tensione quando l'interruttore S1 è spento

----- Optionale Verbindung extern / intern
----- Connexions exterieurs option / Interne
----- Collegamenti esterni opzionali / interno

* Brücke entfällt beim Anschluss des Gerätes
Enlever raccordement avec appareils
Togliere il cavallotto raccordando l'apparecchio

Temperaturbegrenzer
Sécurité chaudière
Temperatura caldaia

Max. Wasserdruckwächter
Max. Pression d'eau
Max. Pressione dell'acqua

Max. Wasserdruckwächter
Max. Pression d'eau
Max. Pressione dell'acqua

(Option / Option / Opzione)


a				Gez.	22.03.2017	stp
b				Dess.		
c				Gepr.	04.04.2017	wed
d				Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name	

elco

Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14 Steuerung
Bez./Des.1	
Bez./Des.2	

= Anlage:	=B	+ Ort:		Blatt/Page	1
Schema/Draw	K 01.1.0842	Total Bl./Pg	13		

+TRIGON XL



**** Bei Anschluss eines Aussenfühlers, Widerstand entfernen**
Lors de la connexion d'une sonde extérieure, retirez la résistance
Quando si collega una sonda esterna, rimuovere resistore

* Brücke entfällt beim Anschluss des Gerätes
 Enlever raccordement avec appareils
 Togliere il cavallotto raccordando l'apparecchio

----- Optionale Verbindung extern / intern
 ----- Connexions extérieurs option / Interne
 ----- Collegamenti esterni opzionali / interno

Schienen-
 vorlauffühler
 Sonde de temp.
 départ du rail
 Sonda termica
 mandata esterna

Aussen-
 fühler
 Sonde extér.
 Sonda esterna


Externe
 Freigabe
 Commande
 externe
 Comando
 esterno

Raum-
 gerät
 Appareil
 d'ambiance
 Comando
 a distanza

Raum-
 gerät
 Appareil
 d'ambiance
 Comando
 a distanza

Buskabel muss abgeschirmt
 u. sep. verlegt werden.
 Le câble de bus doit être
 protégé et ajouré sép.
 Il cavo d'bus deve essere
 protetto e rinviato sep.



(Option / Option / Opzione)

a				Gez.	22.03.2017	stp		Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 2
b				Dess.				TRIGON XL mit LMS 14		=B		
c				Gepr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.1	Steuerung	Schema/Draw	K 01.1.0842	Total Bl./Pg 13
d				Contr.				Bez./Des.2				
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name						

+TRIGON XL

Heizkreis 1
Circuit de chauffage 1
Circuito riscaldamento 1


Heizkreis 2
Circuit de chauffage 2
Circuito riscaldamento 2



Mischerantrieb
Entraînement
de mélange
Comando
valvola miscelaz.

Mischerkreispumpe
Pompe de circulation
Pompa di circolazione
(max. 2A)

Vorlauf-
fühler
Sonde
de départ
Sonda
mandata



Mischerantrieb
Entraînement
de mélange
Comando
valvola miscelaz.


Mischerkreispumpe
Pompe de circulation
Pompa di circolazione
(max. 2A)

Vorlauf-
fühler
Sonde
de départ
Sonda
mandata

* Sicherheitsthermostat
für Bodenheizung (Option)
Thermostat de sécurité
pour chauffage par le sol (Option)
Termostato di sicurezza per
pannelli radianti (Opzione)

a				Gez.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	3
b				Dess.				Bez./Des.1	Steuerung		=B			
c				Gepr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.2			Schema/Draw	K 01.1.0842	Total Bl./Pg	13
d				Contr.										
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name								

+TRIGON XL



Zuluftventilator
Ventilateur refoulant
Ventilatore che respinge
(max. 2A)

Strömungswächter
Garde de courant
Flussostato

Hauptgasventil
Vanne de
sécurité gaz
Valvola gas
principale

----- Optionale Verbindung extern / intern
----- Connexions esterieurs option / Interne
----- Collegamenti esterni opzionali / interno

* Brücke entfällt beim
Anschluss des Gerätes
Enlever raccordement
avec appareils
Togliere il cavallotto
raccordando l'apparecchio


a				Gez.	22.03.2017	stp
b				Dess.		
c				Gepr.	04.04.2017	wed
d				Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name

elco

Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Bez./Des.1	Steuerung
Bez./Des.2	Option / Option / Opzione

= Anlage:	=B	+ Ort:		Blatt/Page	4
Schema/Draw	K 01.1.0842	Total Bl./Pg	13		

+WANDGEHÄUSE / BOÎTIER PAROIS / CASSA PARETE



Multifunktional
Multifonction
Multifunzionale

Modul 3
Module 3
Modulo 3
Modul 3

Alarmausgang
Sortie d'alarme
Uscita allarme
230VAC/50Hz
(max. 2A)

Betriebslampe
Lampe de service
Spia esercizio
230VAC/50Hz
(max. 2A)

Zubringerpumpe
Pompe de transporteur
Pompe de trasportatore
(max. 2A)

----- Optionale Verbindung extern / intern
----- Connexions esterieurs option / Interne
----- Collegamenti esterni opzionali / interno

a				Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	=B	+ Ort:	Blatt/Page	5
b								Bez./Des.1	Erweiterungen im Wandgehäuse	Schema/Draw		K 01.1.0842	Total Bl./Pg	13
c				Gepr. Contr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.2	Option / Option / Opzione					
d														
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name								

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Programmierung
Programmation
Programmazione

Grundanzeige
Affichage de base
Visualizzazione base
(Tasten-Ebene)
(niveau touches)
(livello tasti)

Taste OK drücken (1x)
appuyer sur la touche OK (1x)
premere 1 volta il tasto OK

Taste OK drücken (1x)
appuyer sur la touche OK (1x)
premere 1 volta il tasto OK

Taste INFO drücken (4 sec.)
appuyer sur la touche INFO (4 sec.)
premere il tasto INFO per 4 secondi


Endbenutzer
Utilisateur final
Utente finale

- gewünschtes Menü auswählen
Choix du menu souhaité
Selezionare il menu desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- gewünschten Parameter auswählen
Choix du paramètre souhaité
Selezionare il parametro desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit + - Rad verändern
le modifier par bouton rotatif + -
Modificare con la manopola + -
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
par touche ESC, retour à l'affichage de base
Premere ESC per tornare alla visualizzazione base


Inbetriebsetzung
Mise en service
Messa in servizio

Fachmann
Chauffagiste
Specialista

- gewünschte Benutzer-Ebene auswählen
Sélectionner le niveau utilisateur souhaité
Selezione il livello utente desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- gewünschtes Menü auswählen
Choix du menu souhaité
Selezionare il menu desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- gewünschten Parameter auswählen
Choix du paramètre souhaité
Selezionare il parametro desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit + - Rad verändern
le modifier par bouton rotatif + -
Modificare con la manopola + -
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
par touche ESC, retour à l'affichage de base
Premere ESC per tornare alla visualizzazione base

1	2	3	4	5	6	7	8								
Menü Menue Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica							
Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando	20	E	Sprache Langue Lingua	Deutsch Allemand Tedesco				*							
Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data	1	E	Stunden Heures Ore		00:00	23:59	hh:mm	*							
	2	E	Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno		01.01	31.12	tt.MM	*							
	3	E	Jahr An Anno		2004	2099	JJJJ	*							
Konfiguration Configuration Configurazione	5715	I	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2	Aus Arrêt Disinserito	Ein	Aus		Ein EN Inserito							
	5891	I	Relaisausgang QX2 Sortie de relais QX2 Uscita del relè QX2	(Option) (Option) (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	37	Meldeausgang K35 Sortie de signalisation K35 Uscita di segnalisation K35							
	5931	I	Fühlereingang BX2 Entrée de sonde BX2 Entrata di sonda BX2		Kein Aucun Nessuno	0	17	Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10							
	6020	I	Funktion Erweiterungsmodul 1 Fonction module 1 Funzione modula 1	Kein Aucun Nessuno	0	7	Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1								
	6021	I	Funktion Erweiterungsmodul 2 Fonction module 2 Funzione modula 3	Kein Aucun Nessuno	0	7	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2								
	6022	I	Funktion Erweiterungsmodul 3 Fonction module extension 3 Modulo di espansione funzione 3	(Option) (Option) (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	7	Multifunktional Multifonction Multifunzionale							
	6036	I	Relaisausgang QX21 Modul 3 Sortie relais QX21 module 3 Uscita relé QX21 modulo 3	(Option) (Option) (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	37	Alarmausgang K10 Sortie alarme K10 Uscita allarme K10							
	6037	I	Relaisausgang QX22 Modul 3 Sortie relais QX22 module 3 Uscita relé QX22 modulo 3	(Option) (Option) (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	37	Betriebsmeldung K36							
	6038	I	Relaisausgang QX23 Modul 3 Sortie relais QX23 module 3 Uscita relé QX23 modulo 3	(Option) (Option) (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	37	Zubringerpumpe Q14 Pompe de transporteur Q14 Pompe de trasportatore Q14							
	6117	F	Zentrale Sollwertführung Point central de compensation d'exploitation Compensazione del punto di funzionamento centrale	20°C	--- / 1	100	°C	anlagenbezogen lié à l'installation applicazione specifica							
6200	F	Fühler speichern enregistrer sondes registrare sonda	Nein Non No	Ja	Nein		Ja Oui Si								
Ergänzungen Suppléments Aggiunte															
a				Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage:	=P	+ Ort:	Blatt/Page 2	
b				Gepr. Contr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.1	Parameterliste						
c								Bez./Des.2			Schema/Draw	K 01.1.0842	Total Bl./Pg 13		
d															
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name									
1	2	3	4	5	6	7	8								

1	2		3	4	5	6	7	8				
A	B	Menü	LMS14...	Ebene	Funktion		Standardwert	Min.	Max.	Einheit	Aenderung	
		Menue	ZNR.	Niveau			Valeur standard	Min.	Max.	Unité	Modification	
		Menu		Livello			Valore standard	Min.	Max.	Unità	Modifica	
	C	D	Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1	7700	I	Relaistest Test des relais Test relè		Kein Test Aucun test Nessun test	0	20		*
				7730	I	Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9		0°C	-50	50	°C	Wert Indication Indicazione
				7760	I	Kesseltemperatur B2 Temp. chaudière B2 Temperatura caldaia B2		0°C	0	140	°C	Wert Indication Indicazione
				7820	I	Fühlertemperatur BX1 Température sonde BX1 Temperatura sonda BX1		0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione
E	F	Zeitprogramm Heizkreis 2 Prog horaire circuit chauff 2 Programma orario circuito di riscaldamento 2	7830	I	Fühlertemp BX21 Modul 1 Température sonde BX21 module 1 Temperatura sonda BX21 modulo 1		0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione	
			7832	I	Fühlertemp BX21 Modul 2 Température sonde BX21 module 2 Temperatura sonda BX21 modulo 2		0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione	
G	H	Ergänzungen Suppléments Aggiunte	500	E	Vorwahl Préselection Preselezione		Mo-So Lun-Dim Lu-Do				*	
			501	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On		06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	
I	J	Ergänzungen Suppléments Aggiunte	502	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off		22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	
			520	E	Vorwahl Préselection Preselezione		Mo-So Lun-Dim Lu-Do				*	
K	L	Ergänzungen Suppléments Aggiunte	521	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On		06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	
			522	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off		22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	
M	N	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
O	P	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
Q	R	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
S	T	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
U	V	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
W	X	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
Y	Z	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AA	AB	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AC	AD	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AE	AF	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AG	AH	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AI	AJ	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AK	AL	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AM	AN	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AO	AP	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AQ	AR	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AS	AT	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AV	AW	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AX	AY	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
AZ	BA	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BB	BC	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BD	BE	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BF	BG	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BH	BI	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BJ	BK	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BL	BM	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BN	BO	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BP	BQ	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BR	BS	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BT	BU	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BV	BW	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BX	BY	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
BZ	CA	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CB	CC	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CD	CE	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CF	CG	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CH	CI	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CJ	CK	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CL	CM	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CN	CO	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CP	CQ	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CR	CS	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CT	CU	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CV	CW	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CX	CY	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
CZ	DA	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DB	DC	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DD	DE	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DF	DG	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DH	DI	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DJ	DK	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DL	DM	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DN	DO	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DP	DQ	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DR	DS	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DT	DU	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DV	DW	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DX	DY	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
DZ	EA	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										
EB	EB	Ergänzungen Suppléments Aggiunte										

1		2		3		4		5		6		7		8					
Menü Menue Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione		Standardwert Valeur standard Valore standard		Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica								
Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1		710	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort		20°C		BZ 712	BZ 716	°C	*								
		712	E	Reduziert Sollwert Consigne réduit Temperatura ridotta		16°C		BZ 714	BZ 710	°C	*								
		714	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo		10°C		4	BZ 712	°C	*								
		720	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica		1.5		0.1	4	-	*								
		730	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno		18°C		--- / 8	30	°C	*								
		732	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno		-3°C		--- / -10	10	°C	*								
		741	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima		80°C		BZ 740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°								
		780	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida		Bis Reduz. Réduit Ridotto		0	2		*								
		830	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato		5°C		0	50	°C	*								
		834	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore		120 s		30	873	s	*								
Ergänzungen Suppléments Aggiunte		872	F	Mit Vorregler/Zubringerpumpe Avec prérégulateur/pompe prim. Con regolatore primario/pompa di sistema		(Option) (Option) (Opzione)	Nein Non No	Ja	Nein		Ja Oui Si								
a					Gez. Dess.	22.03.2017	stp			Type		Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage:		+ Ort:		Blatt/Page 4	
b					Gepr. Contr.	04.04.2017	wed			Bez./Des.1		Parameterliste		=P					
c										Bez./Des.2									
d																			
Zustand		Aenderung/Modific.		Datum		Name				Datum		Name		Schema/Draw		K 01.1.0842		Total Bl./Pg 13	
1		2		3		4		5		6		7		8					

